



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE**  
**SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT**  
**DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 37.032**  
**VÁLIDO**

**Validade:** 14/05/2023

**Nº. do Processo:** 14021.194720/2020-45

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** LUVA ISOLANTE DE BORRACHA

**Descrição:** Luva isolante fabricada de borracha natural/sintética, tipo 1- classe 0, comprimento 356 mm, tensão de uso 1000 V.  
"ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

**Restrições/Limitações:** TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 0: 1000V

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 229, DE 17 DE AGOSTO DE 2009. II) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp>. III) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.

**Marcação do CA:** No dorso do punho.

**Referências:** LUVA ISOLANTE DE BORRACHA COR PRETA 1KV

**Tamanhos:** 8;8½;9;9½;10;10½;11;11½;12

**Cores:** Preta.

**Normas técnicas:** ABNT NBR 10622:1989, ABNT NBR 10624:1989

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** Certificado de conformidade nº CE-LIB/ICEPEX-N 00002-40-8

**Laboratório:** OCP: Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

**Empresa:** ORION S.A.

**CNPJ:** 61.082.863/0001-40 **CNAE:** 2219 - Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

**Endereço:** PRESIDENTE DUTRA SN KM 135 MAIS 100 M

**Bairro:** EUGENIO DE MELLO

**CEP:** 12247004

**Cidade:** SAO JOSE DOS CAMPOS

**UF:** SP