



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE**  
**SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT**  
**DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 29.589**  
**VÁLIDO**

**Validade:** 25/08/2026

**Nº. do Processo:** 14021.194171/2021-90

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** MANGA ISOLANTE DE BORRACHA

**Descrição:** Manga Isolante de Borracha - Classe 3, Tipo II, Modelo curvo.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

**Restrições/Limitações:** TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 3: 26.500 V

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho tipo II (resistente ao ozônio) e "classe 3" (tensão máxima de uso de 26.500 V) para ISO 10623:1989. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**Marcação do CA:** Na superfície externa ao ombro.

**Referências:** 500.003.001.01 - Tam M / 500.003.002.01 - Tam. G.

**Tamanhos:** M e G

**Cores:** Preta

**Normas técnicas:** ABNT NBR 10623:1989

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 2940621

**Laboratório:** ILSPE - IINSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA

**Nº. Laudo:** 2930621

**Laboratório:** ILSPE - IINSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA

**Empresa:** ORION S.A.

**CNPJ:** 61.082.863/0001-40 **CNAE:** 2219 - Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

**Endereço:** PRESIDENTE DUTRA SN KM 135 MAIS 100 M

**Bairro:** EUGENIO DE MELLO

**CEP:** 12247004

**Cidade:** SAO JOSE DOS CAMPOS

**UF:** SP