



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE**  
**SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT**  
**DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 38.041**  
**VÁLIDO**

**Validade:** 01/10/2029

**Nº. do Processo:** 19958.224958/2024-99

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** LUVA ISOLANTE DE BORRACHA

**Descrição:** Luva Isolante de Borracha Natural/Sintética - Comprimento: 410mm - Categorias: A, H, C. Classe: 4. Resistência de: 40000V. Tensão de uso: 36000V .

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

**Restrições/Limitações:** TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 4: 36000V.

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

**Marcação do CA:** No dorso do punho.

**Referências:** LUVA ISOLANTE DE BORRACHA COR PRETA 36000V

**Tamanhos:** 8;8½;9;9½;10;10½;11;11½;12.

**Cores:** Preta.

**Normas técnicas:** IEC 60903:2014

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** CE-LIB/ICEPEX-N 00010-40-12

**Laboratório:** OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

**Empresa:** ORION S.A.

**CNPJ:** 61.082.863/0001-40 **CNAE:** 2219 - Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

**Endereço:** PRESIDENTE DUTRA SN KM 135 MAIS 100 M

**Bairro:** EUGENIO DE MELLO

**CEP:** 12247004

**Cidade:** SAO JOSE DOS CAMPOS

**UF:** SP