



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 29.774
VÁLIDO

Validade: 01/10/2029

Nº. do Processo: 19958.225685/2024-08

Produto: Nacional

Equipamento: LUVA ISOLANTE DE BORRACHA

Descrição: Luva Isolante de Borracha Natural/Sintética. Comprimento: 360mm. Categorias: R, C. Classe: 1. Resistência de: 10000V. Tensão de uso: 7500V.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrições/Limitações: TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 1: 7500V.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: No dorso do punho.

Referências: LUVA ISOLANTE DE BORRACHA PRETA 7500V.

Tamanhos: 8;8½; 9;9½;10;10½;11;11½;12.

Cores: Preta.

Normas técnicas: IEC 60903:2014

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade CE-LIB/ICEPEX-N 00010-40-3

Laboratório: OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: ORION S.A.

CNPJ: 61.082.863/0001-40 **CNAE:** 2219 - Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

Endereço: PRESIDENTE DUTRA SN KM 135 MAIS 100 M

Bairro: EUGENIO DE MELLO

CEP: 12247004

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP