



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 37.748
VÁLIDO

Validade: 31/03/2030

Nº. do Processo: 47979.262402/2026-50

Produto: Nacional

Equipamento: MANGA ISOLANTE DE BORRACHA

Descrição: Manga Isolante de Borracha Natural, Categorias: A, S, C- Tipo B (Desenho Curvo). Comprimento: 630mm. Classe: 0 - Uso: 1000 V. Ensaio: 5000 V.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho: a. Categorias: resistente a Ácido (A), Óleo e Ozônio (S) e temperaturas extremamente baixas (C). b. Classe 0 (tensão máxima de uso de 1000 V) para IEC 60984:2014 IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: 50010000002 - Tam P / 500000000102 - Tam M / 500000000202 - Tam G.

Tamanhos: P, M e G.

Cores: Laranja.

Normas técnicas: IEC 60984:2014

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade CE-MIB/ICEPEX-N 00002-40-3

Laboratório: OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: ORION S.A.

CNPJ: 61.082.863/0001-40 **CNAE:** 2219 - Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

Endereço: PRESIDENTE DUTRA SN KM 135 MAIS 100 M

Bairro: EUGENIO DE MELLO

CEP: 12247004

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP