



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 29.588
VÁLIDO

Validade: 31/03/2030

Nº. do Processo: 47979.262440/2026-11

Produto: Nacional

Equipamento: MANGA ISOLANTE DE BORRACHA

Descrição: Manga Isolante de Borracha Natural - Classe: 0 - Categorias: A, S, C- Tipo B (Desenho Curvo).

Aprovado para: PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrições/Limitações: TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 0: 1000 V.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho: a. Categorias A, S, C b. Classe 0 (tensão máxima de uso de 1000 V) para IEC 60984:2014 IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Etiqueta.

Referências: 500.100.000.01 - Tam P / 500.000.001.01 - Tam M / 500.000.002.01 - Tam G.

Tamanhos: P, M e G

Cores: Preto.

Normas técnicas: IEC 60984:2014

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade CE-MIB/ICEPEX-N 00002-40-4 - Rev 01

Laboratório: OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: ORION S.A.

CNPJ: 61.082.863/0001-40 **CNAE:** 2219 - Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

Endereço: PRESIDENTE DUTRA SN KM 135 MAIS 100 M

Bairro: EUGENIO DE MELLO

CEP: 12247004

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP