



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 29.578
VÁLIDO

Validade: 31/03/2030

Nº. do Processo: 47979.262444/2026-91

Produto: Nacional

Equipamento: MANGA ISOLANTE DE BORRACHA

Descrição: Manga Isolante de Borracha Natural - Classe: 1 - Categorias: A, S, C- Tipo B (Desenho Curvo).

Aprovado para: PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrições/Limitações: TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 1: 7500V

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO I DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) EPI tipo B (desenho curvo). IV) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho "Classe 1" (tensão máxima de uso de 7500) para IEC 60984. V) O EPI possui as seguintes propriedades especiais conforme definido na IEC 60984: resistente a ácido (categoria A); óleo e Ozônio (categoria S); temperaturas extremamente baixas (categoria C). VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: Etiqueta.

Referências: 50000100101 - Tam M / 50000100201 - Tam G.

Tamanhos: M e G.

Cores: Preto.

Normas técnicas: IEC 60984:2014

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade CE-MIB/ICEPEX-N 00002-40-5

Laboratório: OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: ORION S.A.

CNPJ: 61.082.863/0001-40 **CNAE:** 2219 - Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

Endereço: PRESIDENTE DUTRA SN KM 135 MAIS 100 M

Bairro: EUGENIO DE MELLO

CEP: 12247004

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP