



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 33.400
VÁLIDO

Validade: 31/03/2030

Nº. do Processo: 47979.262461/2026-28

Produto: Nacional

Equipamento: MANGA ISOLANTE DE BORRACHA

Descrição: Manga Isolante de Borracha Natural, Categorias: A, S, C- Tipo B (Desenho Curvo). Comprimento: 670mm. Classe: 4. Uso: 36000 V. Ensaio: 40000 V.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho tipo II (resistente ao ozônio) e "classe 4" (tensão máxima de uso de 40.000 V) para ISO 10623:1989. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: 500.004.001.01 - Tam M / 500.004.002.01 - Tam G.

Tamanhos: M e G.

Cores: Preta.

Normas técnicas: IEC 60984:2014

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade CE-MIB/ICEPEX-N 00002-40-10

Laboratório: OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: ORION S.A.

CNPJ: 61.082.863/0001-40 **CNAE:** 2219 - Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

Endereço: PRESIDENTE DUTRA SN KM 135 MAIS 100 M

Bairro: EUGENIO DE MELLO

CEP: 12247004

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP